



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "БЕТАР", зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 12 по Республике Татарстан 28.11.2002 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1021607554605, место нахождения: 422980, Россия, Республика Татарстан, город Чистополь, улица Энгельса, 129Т, телефон: +7-800-500-45-45, +7(84342)5-69-69; факс: +7-800-500-45-45, +7(84342) 5-69-69, адрес электронной почты: info@betar.ru
в лице директора Фардеева Рината Закаровича

заявляет, что **счетчики активной электрической энергии статические однофазные ЭСО классов точности 1 и 0,5S**

изготовитель: **Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "БЕТАР"**

место нахождения/фактический адрес: 422980, Россия, Республика Татарстан, город Чистополь, улица Энгельса, 129Т

изготовлены по ПДЕК.411152.001 ТУ "Счетчики активной электрической энергии статические однофазные ЭСО"

код ТН ВЭД ТС 9028 30 110 0

серийный выпуск

соответствует требованиям Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола № 0301-1-15 от 13.03.2015 лаборатории по испытаниям на безопасность технических средств и продукции производственно - технического назначения Открытого акционерного общества "Научно - производственное предприятие "ЦИКЛОН-ТЕСТ" (РОСС RU.0001.21МО46 срок действия с 19.10.2011 по 17.12.2015).

Протокола № 0301-2-15 от 10.03.2015 испытательная лаборатория Открытого акционерного общества "Научно - производственное предприятие "ЦИКЛОН-ТЕСТ" (РОСС RU.0001.21МЭ16 срок действия с 28.05.2014 по 28.05.2019).

Дополнительная информация:

Паспорт. Руководство по эксплуатации. Счетчики хранятся в упаковке предприятия-изготовителя по ГОСТ 22261 группа 4 с дополнениями: температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 70 °С; относительная влажность воздуха 95% при температуре плюс 30 °С. Межповерочный интервал счетчиков - 16 лет. Средний срок службы счетчиков до капитального ремонта - 30 лет.

Декларация о соответствии действительна

с даты регистрации по 17.03.2020 включительно

Р.З. Фардеев



Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: **ТС № RU Д-RU.АЯ54.В.04823**

Дата регистрации декларации о соответствии **17.03.2015**